

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 54 (МКД УК "ЭксКом")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: АВ642
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 40944
Обратка: ПРИМ SN 40945

Датчик давления: ДДМ-03Т-1000ДИ SN 2103273
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 2103270

Датчик температуры: КТПТР-05 SN 10925
КТПТР-05 SN 10925А

Дополнительная:
Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	T5	dt	Gm1	Gm2	P1	P2	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.08.2022	79.40	74.91	78.14	78.32	71.03	4.49	74.37	72.77	0.54	0.39	0.333	0.000	0.333	24.0	24.0
02.08.2022	77.75	73.41	76.56	76.74	69.67	4.35	74.22	72.59	0.55	0.39	0.322	0.000	0.322	24.0	24.0
03.08.2022	75.63	70.90	74.33	74.51	67.00	4.73	70.37	68.72	0.53	0.39	0.329	0.000	0.329	24.0	24.0
04.08.2022	73.07	68.05	71.67	71.82	63.17	5.02	58.02	56.45	0.48	0.39	0.288	0.000	0.288	24.0	24.0
05.08.2022	71.07	65.84	69.58	69.73	61.47	5.23	56.06	54.46	0.47	0.39	0.295	0.000	0.295	24.0	24.0
06.08.2022	73.50	68.96	72.21	72.38	65.12	4.54	64.20	62.60	0.50	0.39	0.293	0.000	0.293	24.0	24.0
07.08.2022	75.26	71.16	74.08	74.25	67.49	4.09	68.88	67.27	0.52	0.39	0.284	0.000	0.284	24.0	24.0
08.08.2022	77.52	73.34	76.31	76.49	70.11	4.17	72.18	70.60	0.53	0.39	0.301	0.000	0.301	24.0	24.0
09.08.2022	75.78	72.09	74.70	74.90	69.55	3.70	74.56	72.94	0.55	0.39	0.275	0.000	0.275	24.0	24.0
10.08.2022	77.40	73.77	76.34	76.53	71.08	3.63	79.71	78.09	0.57	0.39	0.290	0.000	0.290	24.0	24.0
11.08.2022	70.07	65.69	68.83	69.03	63.41	4.38	65.95	64.36	0.50	0.37	0.273	0.000	0.273	23.8	24.0
12.08.2022	68.98	64.37	67.71	67.87	60.55	4.62	60.30	58.71	0.45	0.36	0.277	0.000	0.277	24.0	24.0
13.08.2022	69.21	64.69	67.92	68.11	61.66	4.52	66.85	65.19	0.49	0.36	0.304	0.000	0.304	24.0	24.0
14.08.2022	68.35	64.17	67.14	67.34	61.66	4.18	67.29	65.70	0.49	0.37	0.278	0.000	0.278	24.0	24.0
15.08.2022	68.72	64.35	67.49	67.68	60.82	4.38	66.32	64.86	0.48	0.36	0.289	0.000	0.289	24.0	24.0
16.08.2022	63.08	54.75	60.70	60.62	51.06	8.33	32.90	31.94	0.37	0.35	0.258	0.004	0.254	24.0	24.0
17.08.2022	67.69	58.71	65.18	65.04	53.85	8.97	30.22	29.20	0.35	0.34	0.270	0.005	0.265	24.0	24.0
18.08.2022	67.32	56.94	64.37	64.12	52.24	10.38	26.69	25.59	0.37	0.37	0.269	0.007	0.262	24.0	24.0
19.08.2022	66.91	55.65	63.64	63.32	50.70	11.25	23.63	22.53	0.37	0.38	0.263	0.008	0.255	24.0	24.0
20.08.2022	62.80	55.89	60.80	60.79	50.99	6.91	35.85	34.95	0.39	0.36	0.243	0.003	0.240	23.5	24.0
21.08.2022	72.24	66.98	70.70	70.82	61.04	5.25	53.52	52.44	0.46	0.39	0.287	0.000	0.287	24.0	24.0
22.08.2022	79.83	74.49	78.26	78.42	69.37	5.34	62.18	61.17	0.52	0.42	0.331	0.000	0.331	24.0	24.0
23.08.2022	73.41	68.18	71.89	72.06	63.97	5.22	56.13	55.40	0.53	0.45	0.285	0.000	0.285	24.0	24.0
24.08.2022	67.70	61.99	66.00	66.10	57.06	5.71	43.34	42.64	0.49	0.45	0.244	0.000	0.244	24.0	24.0
25.08.2022	68.69	62.07	66.78	66.86	57.62	6.62	41.53	40.86	0.47	0.43	0.272	0.001	0.272	24.0	24.0
26.08.2022	69.95	64.01	68.25	68.36	59.26	5.94	44.87	44.17	0.48	0.44	0.266	0.000	0.265	24.0	24.0
27.08.2022	70.95	64.43	69.04	69.10	59.66	6.52	43.93	43.23	0.47	0.43	0.273	0.001	0.271	24.0	24.0
28.08.2022	68.53	61.85	66.57	66.67	56.82	6.68	44.08	43.25	0.48	0.44	0.294	0.000	0.293	24.0	24.0
29.08.2022	71.63	65.49	69.81	69.91	59.53	6.14	46.52	45.41	0.49	0.44	0.286	0.000	0.286	24.0	24.0
30.08.2022	70.75	64.05	68.84	68.96	59.92	6.70	45.80	44.54	0.48	0.44	0.304	0.000	0.304	24.0	24.0
31.08.2022	70.49	64.12	68.69	68.80	59.70	6.37	44.68	43.36	0.48	0.44	0.284	0.000	0.284	24.0	24.0
Средние:	71.41	65.65	69.76	69.86	61.50	5.75	---	---	0.48	0.40	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	1695.17	1655.99	---	---	8.858	0.029	8.828	743.3	744.0

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Qtv	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.07.2022	106447.58	111003.91	3980.911	2766.316	1214.595	58227.7	60967.7
31.08.2022	108142.75	112659.90	3989.769	2766.345	1223.423	58971.0	61711.7
Итого:	1695.17	1655.98	8.858	0.029	8.828	743.3	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 54 (МКД УК "ЭксКом")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: АВ642
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 40944
Обратка: ПРИМ SN 40945

Датчик давления: ДДМ-03Т-1000ДИ SN 2103273
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 2103270

Датчик температуры: КТПТР-05 SN 10925
КТПТР-05 SN 10925А

Дополнительная:
Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	T5	dt	Gm1	Gm2	P1	P2	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.09.2022	67.50	61.08	65.64	65.71	56.77	6.41	40.84	39.52	0.47	0.44	0.257	0.001	0.256	24.0	24.0
02.09.2022	65.60	57.82	63.35	63.30	54.03	7.79	33.08	31.86	0.44	0.43	0.255	0.003	0.252	24.0	24.0
03.09.2022	65.93	56.85	63.34	63.19	52.58	9.08	29.20	27.99	0.44	0.43	0.262	0.005	0.257	24.0	24.0
04.09.2022	66.49	56.88	63.79	63.58	51.46	9.61	27.36	26.21	0.43	0.43	0.262	0.006	0.255	24.0	24.0
05.09.2022	67.23	55.34	63.75	63.41	50.01	11.90	26.56	25.48	0.43	0.43	0.315	0.009	0.306	24.0	24.0
06.09.2022	65.14	54.25	61.88	61.55	47.90	10.89	26.02	24.95	0.44	0.44	0.282	0.009	0.273	24.0	24.0
07.09.2022	71.76	62.38	69.02	68.82	54.35	9.37	33.98	32.77	0.46	0.45	0.318	0.007	0.311	24.0	24.0
08.09.2022	69.61	59.59	66.67	66.47	52.88	10.02	34.10	32.91	0.46	0.44	0.340	0.007	0.333	24.0	24.0
09.09.2022	68.15	59.20	65.60	65.43	51.84	8.94	33.38	31.90	0.42	0.41	0.299	0.006	0.293	24.0	24.0
10.09.2022	69.76	61.86	67.46	67.37	53.24	7.90	39.98	38.65	0.44	0.41	0.317	0.004	0.313	24.0	24.0
11.09.2022	70.58	63.27	68.44	68.41	54.33	7.31	43.85	42.50	0.45	0.41	0.319	0.003	0.316	24.0	24.0
12.09.2022	69.69	61.41	67.30	67.24	53.54	8.28	42.44	41.10	0.45	0.41	0.348	0.003	0.345	24.0	24.0
13.09.2022	69.32	61.84	67.18	67.18	53.69	7.49	44.17	42.79	0.45	0.41	0.333	0.002	0.331	24.0	24.0
14.09.2022	69.57	62.34	67.51	67.52	54.44	7.23	46.08	44.66	0.46	0.42	0.331	0.001	0.330	24.0	24.0
15.09.2022	68.93	61.46	66.84	66.86	54.43	7.48	44.96	43.53	0.46	0.42	0.333	0.001	0.332	24.0	24.0
16.09.2022	69.41	62.69	67.50	67.55	56.19	6.72	45.53	44.07	0.46	0.42	0.304	0.001	0.303	24.0	24.0
17.09.2022	69.14	61.99	67.13	67.17	55.52	7.15	44.84	43.37	0.45	0.41	0.318	0.001	0.316	24.0	24.0
18.09.2022	69.51	62.48	67.53	67.54	55.14	7.04	43.10	41.68	0.46	0.42	0.302	0.002	0.300	24.0	24.0
19.09.2022	69.50	61.26	67.20	67.20	55.15	8.25	43.10	41.68	0.46	0.42	0.351	0.002	0.349	24.0	24.0
20.09.2022	69.43	48.67	66.33	51.71	53.99	20.76	51.08	49.57	0.44	0.37	1.128	0.822	0.307	24.0	24.0
21.09.2022	70.69	45.70	68.24	47.62	59.85	24.99	74.90	73.12	0.43	0.26	1.869	1.541	0.328	24.0	24.0
22.09.2022	71.20	46.19	68.63	48.19	60.40	25.01	73.96	72.26	0.43	0.27	1.847	1.508	0.339	24.0	24.0
23.09.2022	73.73	48.36	71.38	50.23	62.83	25.37	76.21	74.57	0.42	0.25	1.931	1.610	0.320	24.0	24.0
24.09.2022	73.01	48.34	70.86	50.06	62.53	24.67	73.25	71.67	0.41	0.25	1.804	1.523	0.282	24.0	24.0
25.09.2022	70.82	47.56	68.77	49.21	61.16	23.27	72.96	71.42	0.41	0.25	1.694	1.426	0.269	24.0	24.0
26.09.2022	69.76	45.79	67.22	47.79	59.59	23.97	70.52	69.10	0.40	0.25	1.686	1.370	0.315	24.0	24.0
27.09.2022	68.51	43.60	65.93	45.53	57.51	24.91	65.72	64.52	0.39	0.26	1.637	1.341	0.296	24.0	24.0
28.09.2022	71.56	44.58	68.61	46.77	59.43	26.98	67.52	66.31	0.40	0.26	1.817	1.474	0.342	24.0	24.0
29.09.2022	70.92	43.18	67.95	45.33	58.14	27.74	64.17	62.98	0.38	0.25	1.776	1.450	0.327	24.0	24.0
30.09.2022	71.41	42.73	68.15	45.03	58.04	28.68	63.86	62.64	0.37	0.25	1.828	1.473	0.355	24.0	24.0
Средние:	69.46	54.96	66.97	59.43	55.70	14.51	---	---	0.43	0.37	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	1476.73	1435.80	---	---	24.862	15.612	9.251	720.0	720.0

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Qtv	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2022	108142.75	112659.90	3989.769	2766.345	1223.423	58971.0	61711.7
30.09.2022	109619.48	114095.70	4014.631	2781.957	1232.674	59691.0	62431.7
Итого:	1476.73	1435.80	24.862	15.612	9.251	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 54 (МКД УК "ЭксКом")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: АВ642
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 40944
Обратка: ПРИМ SN 40945

Датчик давления: ДДМ-03Т-1000ДИ SN 2103273
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 2103270

Датчик температуры: КТПТР-05 SN 10925
КТПТР-05 SN 10925А

Дополнительная:
Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	T5	dt	Gm1	Gm2	P1	P2	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.10.2022	71.14	43.81	68.43	45.78	58.67	27.34	67.60	66.35	0.39	0.25	1.845	1.528	0.317	24.0	24.0
02.10.2022	71.19	44.38	68.42	46.45	59.14	26.81	69.73	68.38	0.40	0.25	1.867	1.530	0.337	24.0	24.0
03.10.2022	71.04	45.27	68.47	47.28	59.74	25.78	72.62	71.04	0.41	0.25	1.869	1.537	0.332	24.0	24.0
04.10.2022	71.11	45.54	68.39	47.77	60.08	25.57	73.72	72.04	0.41	0.25	1.882	1.519	0.363	24.0	24.0
05.10.2022	71.20	45.70	68.37	48.08	60.36	25.49	74.37	72.67	0.42	0.25	1.892	1.507	0.385	24.0	24.0
06.10.2022	71.30	45.70	68.39	48.15	60.42	25.60	74.70	73.02	0.41	0.25	1.908	1.510	0.398	24.0	24.0
07.10.2022	71.22	45.82	68.65	47.93	60.36	25.40	73.46	71.85	0.41	0.25	1.863	1.521	0.343	24.0	24.0
08.10.2022	71.26	46.06	68.70	48.23	60.57	25.20	74.92	73.26	0.43	0.26	1.885	1.532	0.353	24.0	24.0
09.10.2022	71.25	46.36	68.95	48.29	60.70	24.89	74.47	72.80	0.42	0.25	1.851	1.536	0.315	24.0	24.0
10.10.2022	71.08	45.90	68.41	48.15	60.38	25.18	74.87	73.16	0.42	0.25	1.882	1.515	0.367	24.0	24.0
11.10.2022	71.19	45.87	68.48	48.19	60.44	25.31	75.03	73.29	0.42	0.25	1.896	1.521	0.375	24.0	24.0
12.10.2022	71.17	46.22	68.67	48.37	60.64	24.95	75.68	73.96	0.43	0.26	1.884	1.535	0.349	24.0	24.0
13.10.2022	71.25	46.11	68.64	48.38	60.62	25.15	76.48	74.74	0.43	0.26	1.920	1.548	0.372	24.0	24.0
14.10.2022	71.30	46.55	68.76	48.83	60.97	24.75	78.03	76.21	0.44	0.26	1.929	1.553	0.376	24.0	24.0
15.10.2022	71.13	46.86	68.80	48.97	61.09	24.27	79.28	77.46	0.46	0.27	1.921	1.570	0.351	24.0	24.0
16.10.2022	71.27	47.04	68.92	49.17	61.28	24.23	80.65	78.82	0.46	0.26	1.951	1.590	0.360	24.0	24.0
17.10.2022	71.29	46.36	68.63	48.72	60.84	24.93	78.96	77.18	0.44	0.25	1.963	1.571	0.392	24.0	24.0
18.10.2022	71.29	46.36	68.89	48.48	60.77	24.93	77.28	75.52	0.44	0.26	1.923	1.576	0.348	24.0	24.0
19.10.2022	70.90	45.56	68.29	47.85	60.12	25.34	75.29	73.55	0.43	0.26	1.903	1.537	0.366	24.0	24.0
20.10.2022	70.04	44.77	67.36	47.13	59.26	25.28	74.50	72.81	0.44	0.27	1.880	1.505	0.375	24.0	24.0
21.10.2022	70.85	44.65	67.99	47.12	59.50	26.20	73.85	72.17	0.42	0.26	1.931	1.540	0.391	24.0	24.0
22.10.2022	71.74	44.54	68.75	47.06	59.74	27.20	72.42	70.78	0.42	0.26	1.967	1.569	0.398	24.0	24.0
23.10.2022	73.96	45.75	71.21	48.01	61.34	28.21	72.22	70.60	0.42	0.26	2.035	1.673	0.362	24.0	24.0
24.10.2022	75.23	46.25	72.23	48.79	62.19	28.98	73.48	71.83	0.42	0.26	2.126	1.721	0.405	24.0	24.0
25.10.2022	73.80	46.21	71.16	48.45	61.54	27.60	74.32	72.66	0.43	0.26	2.048	1.687	0.361	24.0	24.0
26.10.2022	74.11	45.63	71.22	48.05	61.30	28.49	72.58	70.96	0.42	0.26	2.065	1.681	0.384	24.0	24.0
27.10.2022	75.83	46.55	72.86	49.08	62.66	29.28	74.16	72.52	0.43	0.26	2.168	1.762	0.406	24.0	24.0
28.10.2022	73.43	45.45	70.37	48.15	61.10	27.98	75.30	73.65	0.43	0.26	2.103	1.672	0.431	24.0	24.0
29.10.2022	72.23	44.70	69.26	47.30	60.09	27.53	74.24	72.59	0.43	0.26	2.040	1.628	0.412	24.0	24.0
30.10.2022	71.08	43.78	67.90	46.58	59.07	27.29	73.88	72.23	0.42	0.26	2.013	1.573	0.439	24.0	24.0
31.10.2022	71.95	43.37	68.26	46.72	59.30	28.58	74.15	72.49	0.43	0.26	2.116	1.595	0.521	24.0	24.0
Средние:	71.83	45.58	69.09	47.92	60.46	26.25	---	---	0.43	0.26	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	2312.23	2260.60	---	---	60.527	48.841	11.686	744.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Qtv	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2022	109619.48	114095.70	4014.631	2781.957	1232.674	59691.0	62431.7
31.10.2022	111931.71	116356.30	4075.158	2830.798	1244.360	60435.0	63175.7
Итого:	2312.23	2260.60	60.527	48.841	11.686	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 54 (МКД УК "ЭксКом")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: АВ642
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 40944
Обратка: ПРИМ SN 40945

Датчик давления: ДДМ-03Т-1000ДИ SN 2103273
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 2103270

Датчик температуры: КТПТР-05 SN 10925
КТПТР-05 SN 10925А

Дополнительная:
Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	T5	dt	Gm1	Gm2	P1	P2	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.11.2022	71.62	44.50	68.59	47.26	59.79	27.12	75.48	73.75	0.43	0.26	2.043	1.608	0.435	24.0	24.0
02.11.2022	71.20	44.13	68.23	46.81	59.33	27.07	73.57	71.89	0.43	0.27	1.987	1.574	0.413	24.0	24.0
03.11.2022	71.00	44.39	68.02	47.14	59.49	26.61	75.92	74.20	0.44	0.27	2.017	1.583	0.435	24.0	24.0
04.11.2022	71.12	44.62	68.32	47.16	59.61	26.50	74.90	73.19	0.43	0.26	1.981	1.583	0.398	24.0	24.0
05.11.2022	73.71	45.34	70.63	48.06	61.13	28.38	74.62	72.92	0.43	0.27	2.115	1.682	0.433	24.0	24.0
06.11.2022	74.09	45.28	71.00	47.99	61.24	28.81	73.62	71.94	0.43	0.27	2.117	1.692	0.426	24.0	24.0
07.11.2022	73.98	44.50	70.43	47.58	60.73	29.48	73.81	72.13	0.43	0.27	2.172	1.685	0.487	24.0	24.0
08.11.2022	72.84	44.54	69.77	47.30	60.28	28.29	73.70	72.02	0.43	0.26	2.082	1.654	0.428	24.0	24.0
09.11.2022	72.68	44.04	69.44	46.88	59.85	28.64	73.27	71.62	0.43	0.27	2.096	1.652	0.444	24.0	24.0
10.11.2022	72.04	43.85	68.74	46.81	59.53	28.19	73.30	71.60	0.42	0.26	2.062	1.607	0.455	24.0	24.0
11.11.2022	71.68	44.04	68.66	46.75	59.44	27.64	72.87	71.17	0.43	0.27	2.011	1.595	0.416	24.0	24.0
12.11.2022	72.07	45.10	69.18	47.81	60.41	26.97	76.17	74.42	0.43	0.25	2.052	1.626	0.426	24.0	24.0
13.11.2022	72.03	45.57	69.21	48.24	60.73	26.46	76.98	75.22	0.43	0.26	2.032	1.613	0.420	24.0	24.0
14.11.2022	72.07	45.10	69.07	47.86	60.41	26.97	75.02	73.28	0.43	0.26	2.017	1.590	0.427	24.0	24.0
15.11.2022	78.01	46.84	74.76	49.65	63.83	31.17	72.80	71.10	0.42	0.26	2.266	1.826	0.440	24.0	24.0
16.11.2022	88.22	50.95	84.08	54.49	70.79	37.27	75.88	74.12	0.43	0.26	2.830	2.245	0.585	24.0	24.0
17.11.2022	93.51	52.79	88.86	56.87	74.29	40.72	76.83	75.01	0.43	0.25	3.130	2.459	0.671	24.0	24.0
18.11.2022	101.37	56.98	97.03	60.77	80.08	44.39	77.12	75.20	0.42	0.25	3.431	2.801	0.630	24.0	24.0
19.11.2022	105.63	59.70	101.56	63.20	83.55	45.93	77.19	75.33	0.43	0.25	3.555	2.967	0.587	24.0	24.0
20.11.2022	103.31	57.88	99.01	61.53	81.41	45.43	75.14	73.37	0.43	0.26	3.420	2.822	0.598	24.0	24.0
21.11.2022	102.27	57.44	97.82	61.20	80.72	44.84	76.38	74.62	0.43	0.26	3.432	2.802	0.630	24.0	24.0
22.11.2022	100.28	56.81	96.24	60.27	79.47	43.47	75.38	73.65	0.42	0.25	3.282	2.716	0.566	24.0	24.0
23.11.2022	93.49	53.89	89.62	57.22	74.79	39.60	75.04	73.35	0.42	0.25	2.974	2.434	0.540	24.0	24.0
24.11.2022	91.54	51.93	87.55	55.35	72.64	39.60	72.82	71.17	0.41	0.25	2.885	2.346	0.539	24.0	24.0
25.11.2022	94.06	53.27	90.03	56.65	74.43	40.79	73.59	71.92	0.41	0.25	3.004	2.459	0.545	24.0	24.0
26.11.2022	100.09	56.10	96.14	59.29	78.63	44.00	73.47	71.76	0.41	0.25	3.238	2.712	0.527	24.0	24.0
27.11.2022	101.20	55.25	96.54	58.97	78.70	45.95	72.13	70.43	0.41	0.26	3.320	2.714	0.607	24.0	24.0
28.11.2022	101.58	54.19	95.50	59.11	78.37	47.39	74.37	72.63	0.42	0.26	3.528	2.711	0.818	24.0	24.0
29.11.2022	99.91	55.57	95.49	59.13	78.45	44.33	73.40	71.70	0.42	0.26	3.258	2.673	0.585	24.0	24.0
30.11.2022	103.94	57.54	99.69	60.90	81.29	46.41	73.71	72.00	0.41	0.25	3.428	2.865	0.563	24.0	24.0
Средние:	85.69	50.07	81.97	53.28	69.11	35.61	---	---	0.42	0.26	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	2238.47	2186.72	---	---	79.765	64.293	15.472	720.0	720.0

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Qty	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2022	111931.71	116356.30	4075.158	2830.798	1244.360	60435.0	63175.7
30.11.2022	114170.18	118543.02	4154.923	2895.090	1259.833	61155.0	63895.7
Итого:	2238.47	2186.73	79.765	64.292	15.472	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации