

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 54 (МКД ООО "УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: АВ642  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 40944  
Обратка: ПРИМ SN 40945

Датчик давления: ДДМ-03Т-1000ДИ SN 2103273  
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 2103270

Датчик температуры: КТПТР-05 SN 10925  
КТПТР-05 SN 10925А

Дополнительная:  
Подача, горячая вода:  
Обратка, горячая вода:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	T5	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	P2	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°С	°С	°С	°С	°С	°С	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.02.2024	80.82	47.92	78.67	51.57	66.21	32.90	3.00	2.93	70.05	69.49	0.42	0.26	2.303	1.899	0.404	24.0	24.0
02.02.2024	81.62	47.69	79.34	51.49	66.42	33.93	2.98	2.91	69.56	69.03	0.41	0.26	2.358	1.937	0.422	24.0	24.0
03.02.2024	84.91	48.44	82.49	52.70	68.45	36.46	2.98	2.90	69.39	68.87	0.41	0.26	2.528	2.067	0.461	24.0	24.0
04.02.2024	87.99	49.96	85.53	54.13	70.60	38.02	3.00	2.92	69.72	69.19	0.41	0.26	2.651	2.190	0.461	24.0	24.0
05.02.2024	89.32	50.52	86.79	55.18	71.82	38.80	3.06	2.97	70.97	70.43	0.42	0.26	2.754	2.245	0.509	24.0	24.0
06.02.2024	87.66	49.48	85.23	53.67	70.17	38.18	2.96	2.88	68.77	68.24	0.40	0.25	2.626	2.170	0.455	24.0	24.0
07.02.2024	82.89	48.57	80.70	52.08	67.34	34.32	2.99	2.91	69.56	68.99	0.41	0.25	2.386	1.991	0.395	24.0	24.0
08.02.2024	81.02	46.35	78.73	50.44	65.44	34.67	2.87	2.80	66.95	66.44	0.40	0.25	2.317	1.893	0.425	24.0	24.0
09.02.2024	88.46	50.65	86.04	54.33	70.93	37.81	3.04	2.95	70.51	70.01	0.42	0.26	2.670	2.238	0.432	24.0	24.0
10.02.2024	95.86	58.34	93.09	61.16	76.15	37.52	2.83	2.74	65.11	64.70	0.39	0.23	2.782	2.303	0.478	21.6	24.0
11.02.2024	86.92	51.48	84.82	52.58	67.20	35.44	2.50	2.23	57.37	52.70	0.31	0.19	2.750	2.346	0.404	18.4	24.0
12.02.2024	106.61	57.67	105.75	63.27	84.74	48.94	3.12	2.99	71.34	70.67	0.42	0.26	3.500	3.039	0.461	24.0	24.0
13.02.2024	105.46	57.57	102.83	61.93	82.66	47.89	3.07	2.95	70.35	69.61	0.42	0.26	3.377	2.884	0.492	24.0	24.0
14.02.2024	104.10	55.96	100.84	60.95	81.23	48.14	3.00	2.88	68.84	68.12	0.40	0.25	3.318	2.752	0.566	24.0	24.0
15.02.2024	112.38	58.14	109.10	63.04	85.82	54.24	2.88	2.75	65.65	65.05	0.39	0.25	3.578	3.038	0.541	24.0	24.0
16.02.2024	117.25	60.41	114.01	65.31	89.30	56.84	2.91	2.77	65.97	65.35	0.39	0.25	3.764	3.226	0.538	24.0	24.0
17.02.2024	117.32	60.09	114.01	65.18	89.21	57.23	2.92	2.78	66.16	65.59	0.39	0.25	3.803	3.243	0.559	24.0	24.0
18.02.2024	114.54	60.45	111.24	65.17	88.17	54.09	3.01	2.87	68.37	67.74	0.41	0.25	3.713	3.161	0.552	24.0	24.0
19.02.2024	104.21	55.40	100.90	60.56	81.01	48.81	2.94	2.83	67.45	66.86	0.40	0.26	3.298	2.725	0.573	24.0	24.0
20.02.2024	93.99	51.11	91.08	55.76	73.92	42.88	2.85	2.76	65.97	65.40	0.40	0.26	2.829	2.333	0.496	24.0	24.0
21.02.2024	94.67	51.15	91.77	55.58	74.09	43.51	2.82	2.73	65.18	64.65	0.39	0.26	2.837	2.360	0.477	24.0	24.0
22.02.2024	97.58	52.79	94.61	57.22	76.34	44.79	2.90	2.80	66.85	66.32	0.40	0.25	2.998	2.501	0.497	24.0	24.0
23.02.2024	99.79	54.11	96.67	58.75	78.20	45.68	2.95	2.84	67.89	67.35	0.40	0.25	3.105	2.578	0.526	24.0	24.0
24.02.2024	99.79	53.68	96.81	58.12	77.82	46.10	2.85	2.75	65.68	65.17	0.39	0.25	3.032	2.545	0.487	24.0	24.0
25.02.2024	99.20	54.50	96.33	58.27	77.74	44.70	2.91	2.81	67.04	66.50	0.40	0.26	3.001	2.554	0.447	24.0	24.0
26.02.2024	92.94	52.25	90.13	56.41	74.07	40.69	2.95	2.86	68.28	67.73	0.40	0.25	2.781	2.304	0.477	24.0	24.0
27.02.2024	87.49	48.79	84.78	52.98	69.64	38.70	2.81	2.73	65.19	64.71	0.39	0.25	2.521	2.073	0.448	24.0	24.0
28.02.2024	86.32	48.19	83.56	52.56	68.88	38.13	2.81	2.73	65.28	64.78	0.39	0.25	2.488	2.023	0.465	24.0	24.0
29.02.2024	84.54	47.21	81.90	51.32	67.39	37.32	2.75	2.68	64.02	63.56	0.38	0.25	2.388	1.957	0.431	24.0	24.0
Средние:	95.37	52.72	92.68	56.96	75.21	42.65	2.92	2.81	---	---	0.40	0.25	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	1953.48	1933.26	---	---	84.453	70.574	13.879	688.0	696.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.01.2024	139033.11	142784.92	4902.732	3480.615	1422.117	70936.3	74135.8
29.02.2024	140986.58	144718.19	4987.185	3551.190	1435.995	71624.3	74831.8
Итого:	1953.47	1933.27	84.453	70.574	13.879	688.0	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации